



WP2.2.1, WP2.2.2
Rozdzielnice p.poż. podłynkowe
8 modułów nr. kat. 98PPT
- prod. PCE Dzierżonów

2TUPS.2

UWAGI:

1. Linia ciekłą przedstawiono istniejące obwody nie podlegające zmianie,

 **architekton**

SP. Z.O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 661 16 90
arch@architekton.com.pl

22	STEROWNIK DALI
23	Zasilanie jedn. wew. klimatyzatorów

TEMAT:	PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALĘ HYBRYDOWĄ W SP MSWiA W ŁODZI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 42
ADRES:	91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42 NR EWID. DZIAŁKI: 84/12, OBRĘB B-54
INWESTOR:	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA, 91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
WSPÓŁPRACOA:		
mgr inż. Marcin Piontkowski	NR UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. Mariusz Gieszc	LOD/2327/PW/OE/14	
mgr inż. Lech Teske	LOD/2315/PW/OE/14	
mgr inż. Bartłomiej Fraszek	LOD/2353/PW/OE/14	
SPRAWDZILI:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	NR UPRAWNIEN	PODPIS
	26/78	

STADIUM:	BUDYNEK:
PROJEKT WYKONAWCZY	
A	
FUNKCJA:	NR KOND.
	2a

SCHEMAT IDEOWY ISTN. TABLICZ. 2TUP.SZ.	ELEKTRYCZNA
NR RYSUNKU:	DATA: SKALA:
351/2017/PW/A/EL/008	STYCZEN 2018 --