



WYKAZ POMIESZCZEŃ	
2/55a	POM. TECHNICZNE
9,10 m ²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/55	STEROWNIA
16,10 m ²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/54	PRZYGOTOWANIE PACJENTA
7,3 m ²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/53	SALA OPERACYJNA NR 4
40,67 m ²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/52	PRZYGOTOWANIE LEKARZY
6,1 m ²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/51	KOMUNIKACJA
148,2 m ²	PCV
2/46	ŚLUZA CZĘŚCI BRUDNEJ
6,1 m ²	PCV
2/45	CZĘŚĆ BRUDNA ZESPOŁU
11,9 m ²	PCV

LEGENDA

— Wewnętrzna jednostka chłodnicza naścienna

S Sterownik przewodowy

Ø15,9 Średnica instalacji chłodniczej - gaz

Ø9,53 Średnica instalacji chłodniczej - ciecz

— Przewody instalacji chłodniczej - gaz

— Przewody instalacji chłodniczej - ciecz

— Proj. inst. kanalizacji- odprow. skroplin

WYKAZ POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU IT

2/98	ZAPLECZE DYŻURKI PIELĘGNIAREK
7,1 m ²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/97	DYŻURKA PIELĘGNIAREK
14,1 m ²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/96	MAGAZYN PODRĘCZNY
4,4 m ²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/95	MAGAZYN SPRZĘTU
5,5 m ²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/89	ŁAZIENKA PACJENTA
9,0 m ²	PLYTKI ANTYPOŚLIZGOWE

architekton		SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8 tel. (+48) 0-42 651 66 90 arch@architekton.com.pl
TEMAT:	PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALE HYBRYDOWĄ, W SP. MSWiA W ŁODZI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 42	
ADRES:	91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42 NR EWID. DZIAŁKI: 84/12, OBRĘB B-54	
INWESTOR:	SP. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA, 91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42	
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI	PODPIS
dr inż. Jacek Wiśniewski	upr. nr 167/86/WŁ	
WSPÓŁPRACA:	NR UPRAWNIENI	PODPIS
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. Piotr Steczyszyn	upr. nr LBS/0032/PWOS/08	
STADIUM:		BUDYNEK:
PROJEKT WYKONAWCZY		A
FUNKCJA:		NR KOND.
		2a
NAZWA RYSUNKU		BRANŻA
RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA CHŁODU		SANITARNA
NR RYSUNKU:	DATA:	SKALA:
351/2017/PW/WIK/CH/1002	STYCZEŃ 2018	1:50
RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ ARCHITEKTURON SP. Z O.O. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIONY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNEJ ZGODY PIENIĘŻNEJ ZGODY ARCHITEKTURON SP. Z O.O.		