



Zestawienie urządzeń

Nazwa	wymiar [mm]	szt.
Regulator stałego przepływu	200x600x500	2
Regulator stałego przepływu	Ø200	3
Regulator zmiennego przepływu	200x700x400	2
Tłumik akustyczny	1000x350x150	5
Chłodnica powietrzna	200x600x500	1

LEGENDA

- ”S” Sterownik przewodowy
- Ø9,52 Średnica instalacji chłodniczej - gaz
- Ø6,35 Średnica instalacji chłodniczej - ciecz
- Przewody instalacji chłodniczej - gaz
- Przewody instalacji chłodniczej - ciecz

architekton

SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl

TEMAT:

PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALĘ HYBRYDOWĄ W SP MSWiA W ŁÓDZI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 42

ADRES:

91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42
NR EWID. DZIAŁKI: 84/12, OBRĘB B-54

INWESTOR:

SP ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA, 91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN

PODPIS

dr inż. Jacek Wiśniewski

upr. nr 167/86/WŁ

WSPÓŁPRACA:

NR UPRAWNIEN

PODPIS

SPRAWDZIŁ:

NR UPRAWNIEN

PODPIS

mgr inż. Piotr Steczyszyn

upr. nr LBS/0032/PWOS/08

STADIUM:

BUDYNEK:

PROJEKT WYKONAWCZY

A

FUNKCJA:

NR KOND.

2a

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA

RZUT II PIĘTRA -
ISTALACJA WENTYLACJI I CHŁODU

SANITARNA

NR RYSUNKU:

DATA:

SKALA:

351/2017/PW/WIK/CH/1001

STYCZEŃ 2018

1:50

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ ARCHITEKTON SP. Z O.O. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY ARCHITEKTON SP. Z O.O.