

SZPITAL MSW - SALA OPERACYJNA**TABLICA "1T-IT7"**

| Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J |
|-----|----------------|-------|------|--------|-------|------|------|-------|--------------|
| | | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A |
| 1. | Obwody IT | 11,43 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 8,00 | 6,00 | | |
| | Łącznie | 11,43 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 43,48 |

TABLICA "1T-IT7"

| Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J |
|-----|------------------------|-------|------|--------|-------|------|------|-------|--------------|
| | | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A |
| 1. | Gniazda wtyczkowe med. | 1,20 | 0,60 | 0,85 | 0,62 | 0,72 | 0,45 | | |
| 2. | Gniazda komputerowe | 5,80 | 0,40 | 0,85 | 0,62 | 2,32 | 1,44 | | |
| 3. | Gniazda w kolumnach | 4,80 | 0,60 | 0,85 | 0,62 | 2,88 | 1,78 | | |
| 4. | Gniazda elektryczne | 5,80 | 0,40 | 0,88 | 0,54 | 2,32 | 1,25 | | |
| 5. | Lampa operacyjna | 0,30 | 0,50 | 0,95 | 0,33 | 0,15 | 0,05 | | |
| 6. | Stół operacyjny | 0,20 | 0,10 | 0,80 | 0,75 | 0,02 | 0,02 | | |
| 7. | Szafa PPD | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,35 | 0,26 | | |
| | Łącznie | 18,60 | 0,47 | 0,86 | 0,60 | 8,76 | 5,25 | 10,21 | 44,40 |