

Rys. 1 RZUT II PIĘTRA

skala 1:50

OZNACZENIA:

- 1.01 Zawieszenie sufitowe z lampą Rtg z detektorem

1.02 Stół operacyjny pacjenta

1.03 Konsola kontrolna

1.04 Zawieszenie sufitowe monitorów

1.05 Osłona górnych partii ciała

1.06 Stół konsoli sterującej

OW Okno wglądowe gotowe, ochronne o równoważniku ołowiu min 1mmPb

OP Okno podawcze zabezpieczone blachą ołowianą o grubości min 1,5mmPb

DR1 Drzwi gotowe, ochronne, jednoskrzydłowe o wym. 90x200 cm i równoważniku ołowiu 1,0mmPb

DR2 Drzwi gotowe, ochronne, jednoskrzydłowe o wym. 90x200 cm i równoważniku ołowiu 1,5mmPb

DR3 Drzwi gotowe, ochronne, suwane o wymiarach 130x200 cm i równoważniku ołowiu 1,5mmPb

Ściana z płyty G-K zabezpieczona blachą ołowianą o gr. 2mm

Ściana z płyty G-K zabezpieczona blachą ołowianą o gr. 1,5mm

Ściana z płyty G-K zabezpieczona blachą ołowianą o gr. 1,0mm

Tablica informacyjna do oznakowania Pracowni Rentgenowskiej (Załącznik nr 1)

Tablica informacyjna do oznakowania Terenu Nadzorowanego (Załącznik nr 2)

Lampka sygnalizacyjna

Signalizacja głosowa

WYKAZ POMIESZCZEŃ	
2/55a	POM. TECHNICZNE
9,10 m²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/65	STEROWNIA
16,10 m²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/64	PRZYGOTOWANIE PACJENTA
7,30 m²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/63	SALA OPERACYJNA NR 4
40,67 m²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/62	PRZYGOTOWANIE LEKARZY
6,10 m²	PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/51	KOMUNIKACJA
148,20 m²	PCV
2/46	SŁUŻA CZĘŚCI BRUDNEJ
6,10 m²	PCV
2/45	CZEŚĆ BRUDNA ZESPOŁU
40,67 m²	PCV

Treść rysunku		Skala
RZUT II PIĘTRA		1 : 50
Obiekt	Sala operacyjna nr 4 - Hybrydowa Oddział Intensywnej Terapii Budynek A SP ZOZ MSWiA w Łodzi Łódź ul. Północna 42	Data 12.2017
Opracował	mgr inż. K. Gawrońska	Nr upr. bud. 10/96/WŁ
		Nr rysunku 1

