

ZAŁĄCZNIK NR 1. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr pom	Nazwa	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Ilość	Kryterium	Ukł. nawiew	Ukł. wywiew	Nawiew [m ³ /h]	Wywiew [m ³ /h]	Realcja ciśnienia
WYSOKI PARTER										
1	Pkt. Pielęgniarski	11,3	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	130	-	
2	Pkt. Przyg. Piel.	11,9	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	70	70	
3	Pok. Socjalny	10,6	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	-	60	
4	WC personelu	5,4	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie
5	Pok. 2-łóżkowy	17,7	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	100	-	
5a	Łazienka pacj.	2,96	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie
6	Pok. 2-łóżkowy	16,28	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	100	-	
6a	Łazienka pacj.	2,96	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie
7	Pok. 2-łóżkowy	15,95	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	100	-	
7a	Łazienka pacj.	2,96	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie
8	Pok. 2-łóżkowy	16,48	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	100	-	
8a	Łazienka pacj.	2,96	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie
9	Pok. 2-łóżkowy	23,2	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	140	40	
9a	Łazienka pacj.	4,82	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie
10	Brudownik	6,67	2,96	6	wym/h	CN1	W1	-	120	Podciśnienie
11	Pok. 2-łóżkowy	23,15	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	140	40	
11a	Łazienka pacj.	5	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie
12	Pok. 2-łóżkowy	16,5	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	100	-	
12a	Łazienka pacj.	2,96	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie

ZAŁĄCZNIK NR 1. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

13	Pok. 2-łóżkowy	15,9	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	100	-	
13a	Łazienka pacj.	2,96	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie
14	Pok. 2-łóżkowy	16,2	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	100	-	
14a	Łazienka pacj.	2,96	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie
15	Pok. 2-łóżkowy	16,2	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	100	-	
15a	Łazienka pacj.	2,96	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie
16	Pok. 2-łóżkowy	18,4	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	100	-	
16a	Łazienka pacj.	2,96	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie
17	Pok. Lek. Dyż	16,02	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	100	-	
18	WC personelu	2	2,96	50 m ³ /h; 100 m ³ /h	ustęp; natrysk	Pośredni	CW2	-	100	Podciśnienie
19	Aneks socjalny	27,89	2,96	2	wym/h	CN1	CW1			
20	Sekretariat	9	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	50	50	
21	Komunikacja	71,62	2,96	2	wym/h	CN1	CW1	640	490	
22	Mag. Czyst. Biel.	4	2,96	4	wym/h	CN1	CW1	50	-	Nadciśnienie