


Obwód	TOS:1.1	TOS:1.2	TOS:1.3	TOS:1.4	TOS:1.5	TOS:1.6	TOS:2.1	TOS:2.2	TOS:2.3	TOS:2.4	TOS:2.5	TOS:2.6	TOS:2.7	TOS:2.8	TOS:2.9	TOS:2.10	TOS:2.11	TOS:2.12	TOS:2.13	TOS:2.14
Odbiornik	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	rezerwa	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe
Numer pom.	11,12,13	14,15,16	7,8,9	5,6	2,3,4,17,18		11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	9	9
Moc jednostkowe	6x(O,M,N) 9x(1x18W) 6x(1x11W) 3x(1x15W) 3x(1x40W)	6x(O,M,N) 9x(1x18W) 6x(1x11W) 3x(1x15W) 3x(1x40W)	6x(O,M,N) 9x(1x18W) 6x(1x11W) 3x(1x15W) 3x(1x40W)	4x(O,M,N) 6x(1x18W) 4x(1x11W) 2x(1x15W) 2x(1x40W)	4x(1x40W) 2x(1x27W) 9x(1x15W) 2x(1x11W) 2x(1x40W)		6x0,3 kW	2x1,0 kW	6x0,3 kW	2x1,0 kW	6x0,3 kW	2x1,0 kW	6x0,3 kW	2x1,0 kW	6x0,3 kW	2x1,0 kW	6x0,3 kW	2x1,0 kW	6x0,3 kW	2x1,0 kW
Pi [kW]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,8	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0



TOS cz.1 z 3

Układ sieci TN-S

SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl

TEMAT: UTWORZENIE OŚRODKA ELEKTROFIZJOLOGII I LECZENIA CHOROŢB SERCA ORAZ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ NA ODDZIALE CHOROŢB WEWNĘTRZNYCH Z SAMODZIELNYM PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII W SP ZOZ MSWiA W ŁÓDZI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 42

ADRES: 91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42
NR EWID. DZIAŁKI: 84/12. OBRĘB B-52

INWESTOR: SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA, 91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
INŻ. JERZY JAGAS	134/75	
WSPÓŁPRAC:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
MGR INŻ. MARCIN PIONTKOWSKI	ŁOD/2327/PWOE/14	
MGR INŻ. MARIUSZ GIESZCZ	ŁOD/2315/PWOE/14	
MGR INŻ. LECH TESKE	ŁOD/2353/PWOE/14	
MGR INŻ. BARTLOMIEJ FRASZEK	ŁOD/3356/PWBE/17	
SPRAWDZIL:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
MGR INŻ. WŁODZIMIERZ TADEUSIAK	28/78	

STADIUM:	BUDYNEK:
PROJEKT WYKONAWCZY	
FUNKCJA:	NR KOND.
ODDZIAŁ CHOROŢB WEWNĘTRZNYCH Z SAMODZIELNYM PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII	
NAZWA RYSUNKU	BRANŻA
SCHEMAT IDEOWY TABLICZ "TOS". CZĘŚĆ 1 z 3.	
NR RYSUNKU:	SKALA:
360/2018/A/PW/EL/009	LISTOPAD 2018

1. Aparaty zabudować w rozdzielnicę wnękowej 7 rzędów po 36 modułów w rzędzie.
Wymiary (szer. x wys. x gł.) –884mm x 1262mm x 137mm.

UWAGI: