

Przebieżarowy wyłącznik prądu
np. typu: OP1-W01-A-Y1\10-2LED7-M
prod. SPAMEL
Sygnalizacja:
dioda czerwona – tryb gotowości
dioda zielona – brak napięcia na rozłączanych tablicach

Układ sieci TN-S



architekton

SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl

TEMAT: **UTWORZENIE OŚRODKA ELEKTROFIZJOLOGII I LECZENIA CHOROÓB SERCA ORAZ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ NA ODDZIALE CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH Z SAMODZIELNYM PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII W SP ZOZ MSWiA W ŁODZI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 42**

ADRES: **91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42
NR EWID. DZIAŁKI: 84/12, OBRĘB B-52**


INWESTOR: **SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA, 91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42**

PROJEKTANT:		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
INŻ. JERZY JAGAS		134/75			
WSPOŁPRAC:		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
MGR INŻ. MARCIN PIONTKOWSKI		ŁOD/2327/PWOE/14			
MGR INŻ. MARIUSZ GIESZCZ		ŁOD/2315/PWOE/14			
MGR INŻ. LECH TESKE		ŁOD/2353/PWOE/14			
MGR INŻ. BARTŁOMIEJ FRASZEK		ŁOD/3356/PWBE/17			
SPRAWDZIL:		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
MGR INŻ. WŁODZIMIERZ TADEUSIAK		28/78			


STADIUM:		BUDYNEK:	
PROJEKT WYKONAWCZY		B	
FUNKCJA:		NR KOND.	
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH Z SAMODZIELNYM PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII		0+	
NAZWA RYSUNKU		BRANŻA	
SCHEMAT IDEOWY STREFOWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU WG1-WG3.		ELEKTRYCZNA	

NR RYSUNKU:	DATA:	SKALA:
360/2018/A/PW/EL013	LISTOPAD 2018	----

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ ARCHITEKTON SP. Z O.O. I NIE MOŻE BYĆ ZAMBIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOMI TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PIŚMENEJ ZGODY ARCHITEKTON SP. Z O.O.



zasilanie 230V AC	wyłączniki: WG1, WG2, WG3 sterujące stycznikami pomocniczymi K2, K3.	wyłączanie rozdzielnic TOSR	wyłączanie rozdzielnic TOS	wyłączanie rozdzielnic TOS cz. went
----------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	---



UWAGI:

- W tablicy TTR zamontować wszystkie styczniki i przekaźniki będące elementami sterowania wyłącznika głównego prądu.