



UWAGA:

1. WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE NALEŻY IZOLOWAĆ WEŁNĄ LAMELA-MAT 30mm ORAZ 50mm
2. DOKŁADNĄ WYSOKOŚĆ PROWADZENIA KANAŁÓW USTALIĆ NA BUDOWIE
3. ZESPÓŁ CZERPNY POWIETRZA DOMIERZYĆ NA BUDOWIE I WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEGO UKŁADU
4. PRZED MONTAŻEM INSTALACJI NALEŻY SKORYGOWAĆ EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI NA BUDOWIE
5. NA WSZYSTKICH PRZEJŚCIACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH NA PARTER ZAMONTOWĆ KLAPY P-POŻ EIS120

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE ul. Wólczańska 62/17 90-516 Łódź I tel. 69.88.46.2.49 I www.czachorstudio.com I czachorstudio@gmail.com		
Przedmiot projektu: MODERNIZACJA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWiA		
Objekt/Adres inwestycji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.		
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.		
INSTALACJA WENTYLACJI - PIWNICA		
projektant: mgr inż. Marek Wójcik upr. nr LOD/0711/PWOS/07 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	sprawdzający: mgr inż. Marek Pietras upr. nr LOD/1471/PWOS/10 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Data oprac.: 09. 2019 Skala: 1:50 W-02