



UWAGA:

1. INSTALACJĘ MONTOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA
2. JEDNOSTAKA ZEWNĘTRZNA POSADOWIONA NA DACHU NA KONSOLI DACHOWEJ
3. DO PRZEJŚCIA FREONEM NA DACH WYKORZYSTAĆ NIEWYKORZYSTANY KANAŁ WENT. GRAWITACYJNEJ
4. NALEŻY USTALIĆ WOLNY KANAŁ WENT. GRAWITACYJNEJ NA BUDOWIE PO ODKRYCIU SUFITÓW
5. SKROPLINY WPROWADZIĆ DO KANALIZACJI PPRZEZ SYFON Z ZACHOWANIEM PUSTKI POWIETRZNEJ
6. WSZYSTKIE RUROCIĄGI FREONOWE NALEŻY IZOLOWAĆ IZOLACJĄ KAUCZUKOWĄ
7. PODCZAS BUDOWY USTALIĆ DOKŁADNE MIEJSCE POSADOWIENIA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ NA DACHU

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE ul. Wólczańska 62/17 90-516 Łódź I tel. 69,88,46,2,49 I www.czachorstudio.com I czachorstudio@gmail.com		
Przedmiot projektu: MODERNIZACJA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWiA		
Obiekty/Adres inwestycji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.		
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.		
INSTALACJA KLIMATYZACJI		
projektant: mgr inż. Marek Walczak upr. nr LOD/0711/PWOS/07 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	sprawdzający: mgr inż. Marek Pietras upr. nr LOD/1471/PWOS/10 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Data oprac.: 09. 2019 Skala: 1:50 Nr rys.: W-04